

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI**Soğuk Hava Deposu Soğutma Sistemi (2 Set)**

(Her bir set için gerekli malzeme listesi aşağıda açıklanmıştır.)

1. Dış Ünite;

- 1.1. 3 HP gücünde olacaktır.
- 1.2. Trifaze olacaktır.
- 1.3. R404 gazlı veya sisteme uyumlu çevre dostu gazlı olacaktır.
- 1.4. Hermetik (-5C° ile +45C°)'ler arasında çalışır olacaktır.
- 1.5. Faz korumalı olacaktır.

2. Soğuk Hava Deposu Evaporatörü, Kumanda Panosu ve Selenoid Valf;

- 2.1. Rezistanslı olacaktır.
- 2.2. Aksiyal fanlı olacaktır.
- 2.3. Alüminyum lamel ve bakır hatlı olacaktır.

Açıklamalar:

1. Çalışma şartları Pozitif Gruplar için -8/+52°_C ve Negatif Gruplar için -25/+52°_C olacaktır.
2. Termostatik genleşme valfi ve kumanda panosu dahil olacaktır.
3. Drayer modülü (Drayer, Solenoid valf, likit vanası ve dönüş vanası) dahil olacaktır.
4. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
5. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.

KAŞE / İMZA