

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 27 Kasım 2025 tarihli, Sayı:934.01.02-335066

TARİH: 04 / 12 / 2025


SOĞUK HAVA DEPOSU SOĞUTMA SİSTEMİ TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARIÇ (TL)	
1	SOĞUK HAVA DEPOSU SOĞUTMA SİSTEMİ * Ekte gönderilen teknik isterler esaslarında alım yapılacaktır.	2	SET		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOSULLAR:

1. EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
6. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığımız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN


Burak GÜKALP
İkmal Yüzbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı

Teklif Tarihi ://2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEL) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI**Soğuk Hava Deposu Soğutma Sistemi (2 Set)**

(Her bir set için gerekli malzeme listesi aşağıda açıklanmıştır.)

- 1. Dış Ünite;**
 - 1.1. 3 HP gücünde olacaktır.
 - 1.2. Trifaze olacaktır.
 - 1.3. R404 gazlı veya sisteme uyumlu çevre dostu gazlı olacaktır.
 - 1.4. Hermetik (-5C° ile +45C°)'ler arasında çalışır olacaktır.
 - 1.5. Faz korumalı olacaktır.
- 2. Soğuk Hava Deposu Evaporatörü, Kumanda Panosu ve Selenoid Valf;**
 - 2.1. Rezistanslı olacaktır.
 - 2.2. Aksiyal fanlı olacaktır.
 - 2.3. Alüminyum lamel ve bakır hatlı olacaktır.

Açıklamalar:

1. Çalışma şartları Pozitif Gruplar için -8/+52°_C ve Negatif Gruplar için -25/+52°_C olacaktır.
2. Termostatik genleşme valfi ve kumanda panosu dahil olacaktır.
3. Drayer modülü (Drayer, Solenoid valf, likit vanası ve dönüş vanası) dahil olacaktır.
4. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
5. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.

KAŞE / İMZA