



## TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	Otomatik Klor Dozaj Pompası	<p>1. Cihazın elektrik izalasyonu nem ve klor buharına karşı tam yalıtım özelliği olacaktır.</p> <p>2. Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde olacaktır.</p> <p>3. Kimyasal deposu boşaldığında sistem otomatik olarak kendini doldurma özelliğine sahip olacaktır.</p> <p>4. Suyun içerisindeki klor miktarını ölçüp ihtiyaca göre klorlama yapabilecek özellikte olacaktır.</p> <p>5. Su kullanım noktasında suyun içerisinde 0.2-0.7 ppm arasında klor bulunmasını sağlayacak özellikte olacaktır.</p> <p>6. 2 litre / saat debiyi sağlayabilecek özellikte olacaktır.</p> <p>7. Emiş filtresi teslimat kapsamında olacaktır.</p> <p>8. Tüm bağlantı ekipmanları ile birlikte teslim edilecektir.</p> <p>9. Her Otomatik Klor Dozaj Pompası ile birlikte birer adet en az 100 litre hacminde bidonu ile birlikte teslim edilecektir.</p>	2	Adet

1. Tolerans belirtilmeyen ölçülerde  $\pm$  %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

  
Melike ŞENGİL  
Söz.Per.  
Tedarik Uzmanı

  
Halil İbrahim ÇAKIR  
İkm.Asb.Bçvş.  
Tedarik Astsubayı

  
Özgür ADAK  
İkmal Albay  
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)  
14./05/2026

  
İlker GÖKGÜLÜ  
Tümgeneral  
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı