

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI


S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	Yangın Söndürme Cihazı 1. 2 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Kuru kimyevi tozlu olacaktır. 3. Emniyet mandallı olacaktır. 4. Kırmızı renkte olacaktır.	50	Adet
2	Yangın Söndürme Cihazı 1. 6 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Kuru kimyevi tozlu olacaktır. 3. Basınç göstergeli olacaktır. 4. Emniyet mandallı olacaktır. 5. Gövde üzerinde hortum takma aparatı olacaktır. 6. Kırmızı renkte olacaktır.	50	Adet
3	Yangın Söndürme Cihazı 1. 12 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Kuru kimyevi tozlu olacaktır. 3. Basınç göstergeli olacaktır. 4. Emniyet mandallı olacaktır. 5. Gövde üzerinde hortum takma aparatı olacaktır. 6. Kırmızı renkte olacaktır.	20	Adet
4	Yangın Söndürme Cihazı 1. 25 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Kuru kimyevi tozlu olacaktır. 3. Basınç göstergeli olacaktır. 4. Emniyet mandallı olacaktır. 5. Gövde üzerinde hortum takma aparatı olacaktır. 6. Kırmızı renkte olacaktır. 7. Tekerlekli olacaktır.	4	Adet
5	Yangın Söndürme Cihazı 1. 50 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Kuru kimyevi tozlu olacaktır. 3. Basınç göstergeli olacaktır. 4. Emniyet mandallı olacaktır. 5. Gövde üzerinde hortum takma aparatı olacaktır. 6. Kırmızı renkte olacaktır. 7. Tekerlekli olacaktır.	4	Adet



TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
6	Yangın Söndürme Cihazı 1. 2 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Karbondioksitli olacaktır. 3. Emniyet mandallı olacaktır. 4. Gövde üzerinde hortum takma aparatı ve hunisi olacaktır. 5. Kırmızı renkte olacaktır.	25	Adet
7	Yangın Söndürme Cihazı 1. 5 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Karbondioksitli olacaktır. 3. Emniyet mandallı olacaktır. 4. Gövde üzerinde hortum takma aparatı olacaktır. 5. Kırmızı renkte olacaktır.	50	Adet
8	Yangın Söndürme Cihazı 1. 10 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Karbondioksitli olacaktır. 3. Emniyet mandallı olacaktır. 4. Gövde üzerinde hortum takma aparatı olacaktır. 5. Kırmızı renkte olacaktır.	20	Adet
9	Sprinkli Otomatik Yangın Söndürme Cihazı 1. 6 Kg kapasiteli olacaktır. 2. Kuru kimyevi tozlu olacaktır. 3. Kendinden basınçlı modüler sistemli olacaktır. 4. Gövde üzerinde monte edilebilecek kanca veya monte aparatı olacaktır. 5. Isıya duyarlı valfi olacaktır. 6. Kırmızı renkte olacaktır.	50	Adet

Açıklama: Belirtilen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.


Sami Acar ERTUNÇ
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkm.Alb.
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

6/10/2026


Şakir BİLİR
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı